

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę klimatyzatorów i oczyszczacza powietrza w ramach zadania pod nazwą „Otwarte zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych” realizowanego w ramach Programu: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2: E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, Typ II Projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki

Uwagi ogólne:

Każdy poniżej opisany asortyment posiada:

- a) Deklaracja CE,
- b) Jest fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji nie starszy niż 2017
- c) Objęty jest gwarancją producenta
- d) Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty /atesty.

I. Opis produktu do pokoju 211 dla ZZK

1. KLIMATYZATOR A

Klimatyzator przysufitowy typu split (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) do pomieszczenia o kubaturze około 150 m³ (dł. 7m, szer. 6 m, wysokość ok 3,5m). W pomieszczeniu znajduje się jedno okno (o wymiarach 2m x 2,5m) oraz dwoje drzwi. Dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego wraz z montażem.

Klasa energetyczna (chłodzenie) klimatyzatora minimum A++. Poziom hałasu jednostki wewnętrznej nie więcej niż 30 dB. Automatyczna praca żaluzji, poziome wachlowanie żaluzji. Programator czasu włączania/wyłączania. Funkcja samodiagnostyki urządzenia. Pilot bezprzewodowy do sterowania klimatyzatorem.

Ilość: 1 sztuka

Gwarancja: minimum 36 miesięcy.

2. OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Oczyszczacz powietrza do pomieszczenia o powierzchni 42 m², do usuwania kurzu i pyłków, wolnostojący na kółkach jezdnych, z trzema trybami pracy (niski, średni, wysoki). Filtr HEPA H13, filtr z węglem aktywnym. System aktywnego i pasywnego oczyszczania powietrza, funkcja nawilżania, timer. Czujniki, przynajmniej: kurzu, temperatury, wilgotności. Zbiornik na wodę nie mniejszy niż 3 litry, wskaźnik stanu zbiornika na wodę,

Przepływ powietrza: co najmniej 400 m³/godz.

Wydajność nawilżania: co najmniej 600 ml/godz.

Średnia głośność w trybie oczyszczania, przy różnych prędkościach: 23-55 dB

Ilość: 1 sztuka

Gwarancja: minimum 36 miesięcy

II. Pokój 209 A II piętro

1. Klimatyzator B

Klimatyzator przysufitowy typu split (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) do pomieszczenia o wymiarach (36 m², wysokość ok 3,5m). W pomieszczeniu znajduje się jedno okno (o wymiarach 2.3m x 1.35m) oraz troje drzwi. Dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego wraz z montażem.

Klimatyzator, który chłodzi a w zimie grzeje, minimum 5200 W, montaż naścienny. Klasa energetyczna (chłodzenie) klimatyzatora minimum A++. Sterowany pilotem. Automatyczna praca żaluzji, poziome wachlowanie żaluzji. Programator czasu włączania/wyłączania. Funkcja samodiagnostyki urządzenia. Gwarancja minimum 3 lata. Konieczna funkcja cichej pracy.

Ilość: 1 sztuka

Gwarancja: minimum 36 miesięcy

III. Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN

1. Klimatyzator do 1 pomieszczenia – kubatura pomieszczenia 37,5 m3

Podstawowe cechy Klimatyzatora wyposażony w Filtr AIR głównie do schładzania powietrza bądź ewentualnie grzanie (optymalna temperatura to 15-21 st. Celcjusza), **Funkcja Turbo eMoto**, **Typ Smart Follow- dotyczy Muzeum**

2. Klasa energetyczna (chłodzenie) klimatyzatora minimum A++. Poziom hałasu jednostki wewnętrznej nie więcej niż 30 dB. Automatyczna praca żaluzji, poziome wachlowanie żaluzji. Programator czasu włączania/wyłączania. Funkcja samodiagnostyki urządzenia. Pilot bezprzewodowy do sterowania klimatyzatorem.
3. **Ilość: 1 sztuka**
4. **Gwarancja: minimum 36 miesięcy.**